


Montagehinweise Türzentrale:  
Zusätzlich Montageanleitung TZ320 Nr. 131537  
und SK089-281 beachten.

Montagehöhe der Nottaste: max. 1200mm  
Empfohlene Montagehöhe: 850mm

UP-Türzentrale:  
Montage in 3 tiefe Standard UP-Dosen, 62,5mm  
Netzleitung in obere Dose  
Zuleitungen für Peripherie in untere Dose

AP-Türzentrale:  
Kabelneiführung gemäß Skizze




Leitungsverlegung nach VDE0100  
Sabotagesichere Leitungsverlegung nach VDE0833  
Nur vom Hersteller zugelassene Komponenten anschließen

\* An der KL220 sind 4 Ein- und 6 Ausgänge vorhanden.  
Wenn zusätzlich die 3 Ein- und/oder 2 Ausgänge  
der TZ320 benötigt, müssen entsprechend mehr Adern  
zwischen KL220 und TZ320 vorgesehen werden.

- 1) potenzialfreier Kontakt, Öffner oder Schließer
- 2) potenzialfreier Kontakt, Schließer, Dauerkontakt
- 3) potenzialfreier Kontakt, Schließer, Impuls
- 4) Spannungsversorgung über KL220 möglich.  
Max. Stromaufnahme beachten
- 5) potenzialfreier Kontakt, (30V//1A) von der TZ

- ① NYM-J 3x1,5 mit Schutzleiter
- ② J-Y (ST) Y 2x2x0,6
- ③ J-Y (ST) Y 4x2x0,6
- ④ J-Y (ST) Y 2x2x0,8

- FTB331U Fluchttüröffner  
FS807-10 Fallenschloss  
USV Notstromversorgung  
KL220 Klemmenbox  
GCDU100 Door Unit  
GCFP Fingerpinat  
GGR / GCVR Karstenleser



Diese Zeichnung entspricht dem Entwicklungsstand der Zeichnungsbilder der letzten Forderungsänderung aus der Benutzung der Zeichnung. Wenn  
 Änderungen an der Zeichnung vorgenommen werden, sind diese in der Zeichnung anzugeben. Die Zeichnung ist als Entwurf zu betrachten.  
 Die Zeichnung ist als Entwurf zu betrachten. Die Zeichnung ist als Entwurf zu betrachten. Die Zeichnung ist als Entwurf zu betrachten.  
 This drawing shows the actual state of product development at the date of the drawing or the revision date. No claims or damages in any form can be made  
 over to third parties without the express consent of GEZE. The drawing remains the property of GEZE and is made available to third parties only for  
 their own use.

|                                |  |   |  |   |  |
|--------------------------------|--|---|--|---|--|
|                                |  | GEZE GmbH<br>P.O. Box 13 63<br>7126 Leimbach<br>Germany |  | Benennung / designation<br><b>Kabelplan TZ320SN Komfort</b> |  |
| verteilbar / confidential      |  | Datum / date<br>07/10/2019                              |  | Blatt / von<br>1 / 4  |  |
| erstellt / drawn<br>08/01/2019 |  | Tpe1  |  | Maßstab / scale<br>1:1                                      |  |
| Ersatz für<br>stützt. für      |  | Sprache / language<br>D                                 |  | Zeichnungs-Nr. / document-no.<br>SK099-251                  |  |
| Material-Nr.                   |  | Material-Nr.  |  | Material-Nr.  |  |