

Leistungserklärung (DoP): GEZE GC 002 D RWA

DE


Originaldokument

| | |
|--|---|
| Nummer der Leistungserklärung | 1047_01 |
| 1. Produktart | Rauchmelder |
| 2. Identnummern | |
| 3. Verwendungszweck | in Anlagen zur Rauch- und Wärmefreihaltung |
| 4. Hersteller | GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg |
| 5. Bevollmächtigter | --- |
| 6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit | 1 |
| 7. Harmonisierte Norm | EN 54-7:2000/A1:2002/A2:2006 |
| 8.1. Notifizierte Stelle | BRE Global Assurance (Ireland) Limited, DCU Alpha, Old Finglas Road, Glasnevin, Dublin, D11 KXN4, Ireland, ID = 2831 |
| 8.2 Ausgestelltes Dokument | Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 2831-CPR-F4501 |
| 9. Erklärte Leistung | Festgestellte wesentliche Merkmale |
| Nennansprechbedingungen | Anforderungen "Nennansprechbedingungen / Empfindlichkeit / Ansprechverzögerung (Ansprechzeit) und Leistungsfähigkeit im Brandfall" erfüllt - EN 54-7:2000/A1:2002/A2:2006 Abschnitte 4.8, 5.2 - 5.7, 5.18 |
| Betriebszuverlässigkeit | Anforderungen "Betriebszuverlässigkeit" erfüllt - EN 54-7:2000/A1:2002/A2:2006 Abschnitte 4.2 - 4.7, 4.9 - 4.11 |
| Toleranz der Versorgungsspannung | Anforderungen "Toleranz der Versorgungsspannung" erfüllt - EN 54-7:2000/A1:2002/A2:2006 Abschnitte 5.5 |
| Temperaturbeständigkeit | Anforderungen "Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Temperaturbeständigkeit" erfüllt - EN 54-7:2000/A1:2002/A2:2006 Abschnitte 5.8 - 5.9 |
| Schwingungsfestigkeit | Anforderungen "Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Schwingungsfestigkeit" erfüllt - EN 54-7:2000/A1:2002/A2:2006 Abschnitte 5.13 - 5.16 |
| Feuchtebeständigkeit | Anforderungen "Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Feuchtebeständigkeit" erfüllt - EN 54-7:2000/A1:2002/A2:2006 Abschnitte 5.10 - 5.11 |
| Korrosionsbeständigkeit | Anforderungen "Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Korrosionsbeständigkeit" erfüllt - EN 54-7:2000/A1:2002/A2:2006 Abschnitte 5.12 |
| Elektrische Stabilität | Anforderungen "Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, elektrische Stabilität" erfüllt - EN 54-7:2000/A1:2002/A2:2006 Abschnitte 5.17 |
| 10. Leistung Produkt | Die Leistung des Produktes nach Nr. 1 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung nach Nr. 9 ist allein der Hersteller nach Nr. 4. |
| Ort, Datum | Leonberg, 19.10.2021 |

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Sandra Alber Chief Officer Legal & Finance



Marc Alber Chief Officer Product Development & Operations